


Fra: Olav Hårstad[Olav.Harstad@tronderenergi.no]  
Dato: 11.09.2015 10:44:28  
Til: Postmottak.Malvik.kommune  
Tittel: PlanID 201407 - Detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole, gnr.57, bnr. 165 mm.

TrønderEnergi Nett AS viser til nevnte regulering.

I eksisterende skole er det i dag innlemmet en nettstasjon som forsyner eksisterende skole samt nærområdet med elektrisk energi.

Før dette bygget kan rives må erstatning for nettstasjonen etableres. Det går også traseer med kabel på eiendommen som kan komme i konflikt med ny bebyggelse og anleggsvirksomhet i forbindelse med byggingen av ny skole. Dette må ivaretas



**Olav Hårstad**

Seksjonleder Distribusjonsnett  
TrønderEnergi Nett AS  
07250 |+47 47701303  
[www.tronderenerginett.no](http://www.tronderenerginett.no)