




## Statens vegvesen



Solem Arkitektur AS  
v/ Willy Wøllo  
Erling Skakkes gt. 49 b  
7012 TRONDHEIM

Behandlende enhet:  
Region midt

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Grete Lilleøkdal Ørsnes - 73582756

Vår referanse:  
2013/076779-012

Deres referanse:  
07.100 WIWO

Vår dato:  
26.06.2014

### **Reg 93 Detaljregulering for Sveberg handels- og næringspark i Malvik kommune**

Viser til møte 7. mai 2014 og ønske om tilbakemelding i forbindelse med planlegging/etablering av lokalveg til Sveberg handels- og næringspark.

Statens vegvesen har vurdert oversendte teknisk materiale som viser plassering av lokalveg til Sveberg handels- og næringspark. Vi mener det vil være mulig å etablere vegen slik den er vist i oversendte materiale. Lokalvegen vil ikke komme i konflikt med den forventede utvidelsen av E6. Statens vegvesen aksepterer derfor at en kan fortsette planlegging av denne løsningen.

Statens vegvesen må ta noen forbehold når det gjelder ingeniørgeologien. Uttak av bergskjæring og vegbygging i nærheten av E6 skal ikke medføre skade på veg, bergskjæring eller bergsikring, og heller ikke hindre trafikken eller utsette trafikantene for fare. Det må utføres tilstrekkelige undersøkelser og prosjektering for å kunne verifisere dette. Prosjekteringa må også underlegges uavhengig kontroll. Tilstandsvurdering av eksisterende E6-skjæring må gjøres av tiltakshaver.

De framviste planene viser bergskjæring med en høyde opptil 30 meter ovenfor E6. Det er lagt inn hyller, og nyetablering av veg vil også være ei «hylle» for E6. I framtida vil denne bergskjæringa være ei bergskjæring over E6. Det er viktig å avklare sikkerhetsprinsippene for bergskjæringa, blant annet er det strengere krav til sannsynlighet for nedfall på E6 enn på en lokal/kommunal veg med mindre trafikk. Alle bergskjæringer som anlegges for riksveger underlegges et regime for sidemannskontroll og uavhengig kontroll, for å sikre bl.a. sikker gjennomføring og stabilt sluttprodukt. Det forventes at det gjøres kartlegging og prosjektering som angitt i Statens vegvesens håndbok N200 (tidligere 018) og at prosjekteringa klassifiseres i geoteknisk kategori 3, dvs. at det skal gjennomføres uavhengig kontroll av prosjektering og i byggefasen. Kravet om uavhengig kontroll må komme inn som et rekkefølgekrav til planen.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region midt  
Fylkeshuset  
6404 Molde

Telefon: 02030  
Telefaks: 71 27 41 01  
firmapost-midt@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Prinsensgate 1  
7013 TRONDHEIM

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

Det vil være behov for å skrive en utbyggingsavtale. Dette vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

I forbindelse med offentlig ettersyn kom Statens vegvesen med en rekke vilkår for egengodkjenning. Vi ser at merknadene er innarbeidet i planen og vi trekker med dette våre vilkår for egengodkjenning.

Plan- og trafikkseksjonen  
Med hilsen



Erik J. Jølsgard  
seksjonssjef



Grete Lilleøkdal Ørsnes

Kopi: Malvik kommune