

Notat:

Til: Jens Helge Borgen

Sak: Undersøkelse av dybde til fjell

Dato: 08.10.21

Prosjekt: Storveien 13, 1806 Skiptvet

Utarbeidet av: Skiptvet fjellsprenghing AS v/ Nils Atle Smerthu

Konklusjon:

Med tanke på resultatet fra undersøkelsen som viser korte avstander ned til fjell på eiendommen, antas det at hele tiltaket kan fundamenteres direkte til fjell.

Dato/sign

Nils Atle Smerthu

08.10.21 Skiptvet

Notat:

Til: Jens Helge Borgen

Sak: Undersøkelse av dybde til fjell

Dato: 08.10.21

Prosjekt: Storveien 13, 1806 Skiptvet

Utarbeidet av: Skiptvet fjellsprenngning AS v/ Nils Atle Smerthu

Bakgrunn:

Skiptvet fjellsprenngning AS har i forbindelse med oppføring av nytt leilighetsbygg på eiendom 56/22 i Skiptvet blitt engasjert av BorgenBygg AS v/ Jens Helge Borgen til å gjøre en undersøkelse av dybde til fjell.

Resultat:

Det ble totalt boret 6 punkter og avstanden til fjell varierte fra 2,3 til 3,6 meter. Punktet med lengst avstand ned til fjell ble målt på det laveste punktet på tomten. I dette området er nedkjøringen til den nye parkeringskjelleren planlagt.

Nedenfor vises resultatet fra undersøkelsen:

