

Arealforvaltning  
v/Liv Åshild Lykkja  
Rådhusvegen 2  
7224 Melhus

## Uttalelse til overordnet VVA - plan – Korsvegbotnan -planid 2017007

Viser til overordnet VA - plan for Korsvegbotnan boliger og brannstasjon VVA, mottatt i e-post datert 20.09.2018.

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av følgende dokumentasjon:

Dokumentnummer	Tittel	Dato
K-00(VA-00-Notat – Korsvegbotnan boliger og brannstasjoner VA-plan)	Overordnet VA-plan	19.09.2018
H100	VA-plantegning	19.09.2018

Overordnet VVA-plan godkjennes med følgende kommentarer:

### Generelt:

Avløpsledninger og vannledninger fra brannstasjonen er ikke detaljert. Det må avklares hvor disse går og hvordan de skal ivaretas i teknisk VVA-plan.


### Vannforsyning:

Ingen nærmere kommentar.

### Spillvann:

Spillvannssystem detaljeres i teknisk VVA-plan.

### Overvann:



Overvannsystem detaljeres i teknisk VVA-plan. Teknisk plan må vise hvordan påslipp fra fordrøyningsanlegg til kommunalt nett skal reguleres.

**Kommunal overtagelse:**

Ingen infrastruktur i planen skal overtas av kommunen.

Med hilsen

Jakob  
enhetsleder

Hans Magnus Johnsen  
prosjektleder

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*