


Hovedpunkt for VA og avrenning:

Rundt grunnmur skal det tilbakefylles med drenerende masser. Ferdig arrondert terreng rundt bygget skal ha fall ut fra bygget på min. 1:50. Taket på Leilighetsbygget skal ha fall mot sør, og dreneres mot nedløp og eks. sluk.
 Nye, stikkledninger føres frem til boligbygget fra eksisterende kummer ved gangfeltet/gangvegen.
 Planen viser en ny hydrant ved vestfasaden, og en i parkeringskjelleren i tillegg til eksisterende hydrant ved skolen.

2018013, Detaljregulering for leilighetsbygg på gnr/bnr 238/37, Åsaringen



Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk	Rev 2, 17.02.2022: Gangfelt flytta 5 m sørøver
11.01.2021			1:500	Rev 3, 21.02.2023: Renovasjon flytta til Åsaringen
ETRS89/UTM SONE 32N				Rev 4, 12.03.2024: Renovasjon flytta til leilighetstoma
Tilknytning til VA Avrenning og slukkevann				Erstatning for:
				Erstattet av:
				905
Henvising: 4004		Beregning:		

561800